

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени летчика космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова города Ейска муниципального образования Ейский район (МБОУ СОШ №11 г. Ейска МО Ейский район)

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Ейск, п. Краснофлотский, ул. Центральная, д. 11/2 угол ул. Адгеев Школьная д. 2

Форма собственности объекта муниципальная (федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИНН 2306020946, директор Почуйко А.Н., тел. 9-28-76
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Замечания по несоответствию	Примечания ²
1	2	3	4	5	
2.1. Участки и территории					
Вход на территорию:					
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Не соответствует		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020; вход для инвалидов-колясочников возможен через въездные ворота

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные напольные для инвалидов по зрению. Технические требования».

	1	2	3	4	5
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см		К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:					
высота подъема ступеней		О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней		О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша		С	наличие	Не требуется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см		С, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)		К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3,0 м)		К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:		К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)		К	не более 15 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне		К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14

	1	2	3	4	5
от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)					СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
углон пандуса	К	не более 80 %	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:					
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	Не требуется		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	Не требуется		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	Не требуется		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	Не требуется		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	Не требуется		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:					
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	Не требуется		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	Не требуется		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

	1	2	3	4	5
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном		К	не более 50 ‰	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:					
указатели направления движения		К	наличие	В наличии	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения		К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения		К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:					
высота подъема ступеней		О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней		О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша		С	наличие	Не требуется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см		С, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)		О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)		К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

	1	2	3	4	5
Лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном угле	К	не более 15 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном угле от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном угле от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном угле от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 80 %	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
углон пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса:	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
вдоль обеих сторон	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
на высоте	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
расстояние между поручнями					
2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:				Вход с уровня земли	
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12	

1	2	3	4	5
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

	1	2	3	4	5
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см		О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:					
вдоль обеих сторон		К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте		К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте		О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями		К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:					
Размер входной площадки:		К	не менее 2,2 x 2,2 м	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
при наличии пандуса					
Дверь входная наружная:					
ширина проема одной створки двери в свету		К	не менее 0,9 м	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020; имеется кнопка вы- зова
высота порога двери		К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:					
на уровне 0,9 – 1,0 м		С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м		С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)		К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:					
ширина проема одной створки двери в свету		К	не менее 0,9 м	Не соответст- вует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери		К	не более 1,4 см	Не соответст-	п. 6.2.4

	1	2	3	4	5
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей: на уровне 0,9 – 1,0 м		С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м		С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.		К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью		К	не менее 1,2 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку		К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот		К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы: на стенах		С	не более 10 см	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре		С	не более 30 см	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги): ступени ровные с шероховатой поверхностью		О, С	наличие	В наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней		О, С	13 – 17 см	Соответствует	п. 6.2.8

	1	2	3	4	5
ширина ступеней		О, С	28 – 35 см	Соответствует	СП 59.13330.2020 п. 6.2.8
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей		О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте		О, С	90 см	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см		К, С, О	наличие	Не соответствует	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)		О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц		С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша		С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу		К, О	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу		К	наличие	Отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):		Отсутствует			
углон (отношение высота /длина)		К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса		К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса		К	наличие	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:		К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте		К	0,7 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте		О	0,9 м	Не требуется	п. 6.2.11

	1	2	3	4	5
					СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Не требуется		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется		п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):					
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:					
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	В наличии		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:					
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Не требуется		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Не требуется		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Не требуется		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж 1-2					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует		п. 8.1.4 СП 59.13330.2020

1				
2	3	4	5	
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для ин-	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	валидов на крес- ле-коляске наличие	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
ширина проема двери	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не менее 1,4 м	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели				
Уаглет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответст- вует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020;
				соответствует толь- ко часть кабинетов
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Не соответст- вует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

	1	2	3	4	5
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответствует- вует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответст- вует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответст- вует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не соответст- вует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответст- вует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответст- вует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Отсутствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или система двусторонней промкоговорящей связи	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)					
	К	О	С	Г	Т	Г
1	2	3	4	5	6	7
Участки и территории	+	+	+	+	+	+
Вход	-	-	-	-	-	+
Пути движения	-	-	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	-	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов					
		К	О	С	Г	Т	Г
1	2	3	4	5	6	7	
Объект доступен	Имеется кнопка вызова						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	Обеспечить ширину пути движения у калитки не менее 1,2 м. Обеспечить ширину проема одной створки входных дверей не менее 0,9 м. с высотой порога не менее 1,4 см.
Вход	Нанести контрастную маркировку прозрачных полотен входной внутренней двери на уровне 0,9 – 1,0 м
Пути движения	Нанести контрастную маркировку на выступ при перепаде высот в холл школы Нанести тактильные указатели на поручнях внутренней лестницы Нанести тактильный напольный указатель за 60 см. перед внутренней лестницей вверху и внизу Обеспечить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м. Оборудовать противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей Лестницы внутренние оборудовать: Поручнями с двух сторон с горизонтальным завершением, вверху и внизу с не травмирующим окончанием; Оборудовать подъемник или пандус (дублирующий внутреннюю лестницу на входе) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Оборудовать тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу
Зона оказания услуги	Привести в соответствие ширину проема дверей в учебные кабинеты ширина не менее 90 см. Обеспечить в учебных кабинетах ширину прохода не менее 1,2 м, пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение согласно требованиям СП 59.13330.2020
Средства информации	Установить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублированием рельефными знаками Обеспечить техническими средствами информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

« 06 » 12 2025 г.


Дата составления Паспорта

Старший специалист

ГКУ КК - УСЗН

в Ейском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Сушко Э.А.

Ф.И.О.



